



MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR

Pe timpul recoltării cerealelor paioase, utilizatorii utilajelor agricole vor respecta următoarele reguli :

- efectuarea de reparații și revizii la mașinile agricole se va face înaintea începerii recoltării;
- interzicerea funcționării utilajelor fără filtru de aer;
- nu se admit pierderi de carburanți din rezervoare;
- prevederea tevelor de esapament cu site de captare a scanteilor;
- instruirea personalului asupra modului de prevenire și stingere a incendiilor, de acțiune în caz de incendiu și consemnare a instruirii în fișe individuale de instructaj;
- dotarea utilajelor cu stingătoare cu praf și CO₂ și cu rezerva de cel puțin 60 de litri de apă;
- puncte de alimentare cu carburanți se vor stabili la cel puțin 20 de metri de lanuri;
- nu se vor efectua reparații la utilaje agricole în lanuri sau depozite de cereale, lucrările efectuându-se la o distanță de cel puțin 100 de metri de caste locuri;
- nu se admite fumatul și focul deschis în lanuri, pe miriști, pe combine, utilaje sau la o distanță mai mică de 100 de metri de punctele de seceris, recolta sau depozitare a produselor agricole;
- se va executa izolarea lanurilor față de drumuri, păduri, cai ferate prin fasii arate, cu o lățime de 20-50 metri;
- paie rezultate după seceris vor fi evacuate în cel mult două zile, iar miriștea se arde;
- se interzice cu desăvârșire arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp;

Este obligatorie dotarea punctelor de recoltare cu plug, vidanje cu apă și o remorcă dotată cu următoarele accesorii :

- 5 lopeti
- 10 mături de nuiele
- 5 coase
- 5 furci
- 6 stingătoare de incendiu de tip P6

Totodată dorim să reamintim populației câteva măsuri generale ce trebuie luate pe timpul secetos pentru a ne feri de incendii :

- interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
- restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
- asigurarea protecției față de efectul direct al razelor solare a recipientilor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră (copertine, soproane deschise etc) sau, după caz, prin racire cu perdele de apă rece;
- asigurarea și verificarea zilnică a rezervoarelor de apă pentru incendiu.